

Producent

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
57-410 Ścinawka Średnia
www.zetskama.com.pl

**Deklaracja zgodności
z Dyrektywą 97/23/EC
dla urządzeń ciśnieniowych**

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione zawory zaporowe spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EC

| FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT | MATERIAŁ KADŁUBA | ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm) | CISNIENIE NOMINALNE PN(MPa) | ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C) |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 215 kołnierzowy prosty | żeliwo szare EN-GJL250 | 32 ÷ 300 | 1,6 | -10 ÷ 300 |
| | żeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT | 32 ÷ 200 | 1,6 | -10 ÷ 350 |
| | | | 2,5 | -10 ÷ 350 |
| żeliwo GP240GH | 32 ÷ 200 | 4,0 | -20 ÷ 400 | |
| 216 kołnierzowy kątowy | żeliwo szare EN-GJL250 | 32 ÷ 300 | 1,6 | -10 ÷ 300 |
| | żeliwo sferoidalne EN-GJS400-18-LT | 32 ÷ 200 | 1,6 | -10 ÷ 350 |
| | | | 2,5 | |
| żeliwo szare EN GJL250 | 32 ÷ 50 | 1,6 | -10 ÷ 200 | |

Zastosowana procedura oceny zgodności: moduł H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

1. EN-19
2. EN-558-1
3. EN-1561
4. EN-1563
5. EN-1092-1
6. EN-1092-2
7. EN-10213-2
8. EN-12266-1
9. EN-12266-2
10. EN-12266-3
11. EN-13709
12. EN-13789

Zaangażowana jednostka notyfikowana

Bureau Veritas
67/71 Boulevard de Chateau
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Bureau Veritas No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.
Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodności nr 1/10/2010

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



Leszek Jurasz

Ścinawka Średnia 20.10.2010